

ดบด. ดรอดดกักกับการประกอบกิดการประกาด้มิพทาน โครงการเขาช็ยอ กอด้ฟ อัดเดอ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ มอบหมายให้นายวรภัต ธรรมประทีป ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมพันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักฯ ตรวจสอบการประกอบกิจการประปาสัมพันธ์โครงการเขาช็ยอ กอด้ฟ วิลเลจ ของบริษัท สยามภูริมงคล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางนิลวรรณ หนูอิม เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นายรุ่งโรจน์ ใจจักร์ธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนบริหารจัดการน้ำชลบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 และคณะ ร่วมตรวจสอบกำกับฯ ด้วย

จากการตรวจสอบการประกอบกิจการประปาสัมพันธ์ดังกล่าว พบว่า ระบบผลิตน้ำประปาของโครงการใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำของบริษัทฯ ขนาดความจุ 161,550 ลูกบาศก์เมตร โดยสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเข้าระบบกรอง Direct Filtration ถึงกรองใบที่ 1 ใส่คลอรีนเพื่อกำจัดสาหร่ายและฆ่าเชื้อโรค จากนั้นจึงเติมสารส้มและปูนขาวเพื่อให้เกิดตะกอนน้ำที่ผ่านถังกรองที่ 1 เข้าสู่ถังกรองที่ 2 ลงสู่ถังน้ำใส แล้วสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอถังสูงเพื่อจ่ายน้ำให้ผู้ใช้ในโครงการฯ ไปตามแนวท่อจ่ายน้ำประปาโดยผ่านมาตรวัดน้ำต่อไป ปัจจุบันโครงการฯ มีกำลังการผลิตน้ำประปา 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวมีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประปาของผู้ใช้น้ำ 192 หลังคาเรือน

ในปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักฯ ได้แนะนำให้เพิ่มสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา เนื่องจากมีการกักเก็บน้ำประปาในหอถังสูงไว้ในปริมาณมากและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่ได้แนะนำ ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่สำนักฯ ได้แนะนำให้บริษัทฯ ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณโรงผลิตน้ำประปา ตามเงื่อนไขสัมพันธ์ฯ ข้อ 37 และล้างถังทรายกรองตามรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ

