

ฉบับ. ตรวจสอบการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการเขาเขี้ยวคันทรีคลับ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ มอบหมายให้นายวรภัต ธรรมประทีป ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักฯ ตรวจสอบการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการเขาเขี้ยวคันทรีคลับของบริษัท สยามग्रิมมคค จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทศวรรษ วิทยาคม ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นายรุ่งโรจน์ ใจจักรธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนบริหารจัดการน้ำชลบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 และคณะ ร่วมตรวจกำกับฯ ด้วย

จากการตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานดังกล่าว พบว่า ระบบผลิตน้ำประปาของโครงการใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำของบริษัทฯ ขนาดความจุ 213,000 ลูกบาศก์เมตร โดยสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเข้าระบบกรอง Direct Filtration (OFSY 48) เติมสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนแรก พร้อมกับเติมสารละลายสารส้มเพื่อให้เกิดตะกอน น้ำที่ผ่านถังกรองที่ 1 เข้าสู่ถังกรองที่ 2 ลงสู่ถังน้ำใส แล้วสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอถังสูงเพื่อจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำในโครงการฯ โดยเส้นท่อจ่ายน้ำประปาต่อไป ปัจจุบันโครงการฯ มีกำลังการผลิตน้ำประปา 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวมีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประปาของผู้ใช้น้ำประมาณ 66 หลังคาเรือน

ในปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักฯ ได้แนะนำให้เพิ่มสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา เนื่องจากมีการกักเก็บน้ำประปาในหอถังสูงไว้ในปริมาณมากและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่ได้แนะนำ ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักฯ ได้แนะนำให้บริษัทฯ ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณโรงผลิตน้ำประปา ตามเงื่อนไขสัมปทานฯ ข้อ 37 และล้างถังทรายกรองตามรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ

