



สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ สบจ. ตรวจสอบการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการประปาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี



เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ และคณะเจ้าหน้าที่ สบจ. ตรวจสอบการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการประปาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธนศ การพร้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สทท.๑๐ และนายณัฐพงศ์ ยอดเมือง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ ทสจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจกำกับฯ ด้วย



จากการตรวจกำกับฯ ดังกล่าว พบว่า ปัจจุบันโครงการฯ มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด ๓,๐๐๐ ลบ.ม./วัน ซึ่งคิดเป็น ๑๐% ของปริมาณน้ำประปาทั้งหมดบนเกาะสมุย แต่เนื่องจาก กปภ.มีแผนในการวางท่อใต้ทะเลเพื่อสูบน้ำประปาจากฝั่งมาจำหน่ายบนเกาะสมุยโดยตรง จึงลดการซื้อน้ำประปาจากโครงการฯ ทำให้ปัจจุบันโครงการฯ ผลิตน้ำประมาณ ๒,๓๐๐ ลบ.ม./วัน โดยโครงการฯ ดำเนินการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลโดยใช้ระบบ Reverse Osmosis ซึ่งน้ำจืดที่ได้คิดเป็น ๓๐% ของปริมาณน้ำทะเลที่สูบเข้ากระบวนการผลิต ทั้งนี้ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ทะเล โครงการฯได้มีการปรับสภาพน้ำโดยการนำน้ำทะเลมาเจือจางและมีการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่าเป็นประจำ



ในปีที่ผ่านมา โครงการฯ ประสบปัญหาไฟฟ้าดับและไฟฟ้าตกในพื้นที่เกาะสมุยบ่อยครั้ง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อมากนักเนื่องจากทางโครงการฯ มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบสำรองไฟรองรับ สำหรับการตรวจกำกับฯ ในปีนี้พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปามีค่า Coliform bacteria เกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้ทางโครงการฯ เร่งดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบผลิต รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ทราบต่อไป



“รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม”

ส่วนกิจการประปาสัมปทาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

๑๕๐/๓ ถนนพระรามที่ ๖ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๒, ๖๕๕๖ โทรสาร : ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๙