สบค. ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ มอบหมายให้เกรียงศักดิ์ บัวช้าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนกิจการประปาสัมปทาน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ของบริษัท นวนคร แอสเซส จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางนลินธีรา นามวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี และคณะ ร่วมตรวจกำกับฯ ด้วย

จากการตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานดังกล่าว พบว่า ปัจจุบันโครงการฯ มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวมีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประปาของผู้ใช้น้ำ ประมาณ 20,000 หลังคาเรือน โครงการฯ ใช้แหล่งน้ำดิบจากคลองระพีพัฒน์แยกตก (ฝั่งซ้าย) ของกรมชลประทาน โดยสูบน้ำดิบมาพักที่สระพักน้ำดิบ ขนาดความจุ 12,000 ลูกบาศก์เมตร แล้วสูบน้ำเข้าถังกวนตะกอนใส่สารสร้างตะกอน (Poly Aluminium Chloride : PAC) เพื่อช่วยในการตกตะกอนและเติมคลอรีน (Pre Chlorine) เพื่อช่วยควบคุมปริมาณสาหร่าย ตะไคร่น้ำ สิ่งมีชีวิตในน้ำ และฆ่าเชื้อโรค จากนั้นน้ำจะไหลมาสู่ถังกรองทราย แล้วปล่อยให้ไหลลงถังเก็บน้ำใส เติมสารละลายคลอรีน (Post Chlorine) เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำอีกครั้ง จากนั้นจึงสูบน้ำขึ้นสู่หอถังสูงของเทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำในเขตโครงการฯ โดยผ่านมาตรวัดน้ำต่อไป



ในปีที่ผ่านมาได้แนะนะให้บริษัทฯ ส่งรายงานการประปาประจำเดือน ตามเงื่อนไขสัมปทานประกอบกิจการประปา ข้อ 23 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประปาประจำเดือนแล้ว เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ทาสีรอบริเวณการประปา เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม และป้องกันการเกิดสนิมรั้วโครงเหล็ก

ส่วนกิจการประปาสัมปทาน สำนักบริหารจัดการน้ำ